

附件 2

消防产品目录（2024 年修订本）（征求意见稿）

一、具有国家标准和行业标准的消防产品					
(一) 建筑消防设施					
序号	类别	品种	典型产品	对产品适用范围的描述或列举	产品适用标准
1	火灾报警系统	火灾报警触发器件	点型感烟火灾探测器	对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感的点型火灾探测器。	GB 4715
			点型感温火灾探测器	对温度和/或升温速率和/或温度变化响应的点型火灾探测器。	GB 4716
			独立式感烟火灾探测报警器	包括感烟探测、电源和报警器件的报警器，主要用于家庭住宅的火灾探测和报警。	GB 20517
			独立式感温火灾探测报警器	包括感温探测、电源和报警器件的报警器，主要用于家庭住宅的火灾探测和报警。	GB 30122
			点型红外火焰探测器	对火焰中波长大于 850nm 的红外光辐射响应的火焰探测器。	GB 15631
			吸气式感烟火灾探测器	采用吸气工作方式获取探测区域火灾烟参数的感烟火灾探测器。	GB 15631
			图像型火灾探测器	使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息，进行火灾探测的探测器。	GB 15631
			点型一氧化碳火灾探测器	对一氧化碳响应的点型火灾探测器。	GB 15631
			点型紫外火焰探测器	对火焰中波长小于 300nm 的紫外光辐射响应的火焰探测器。	GB 12791
			线型光束感烟火灾探测器	应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理的线型感烟火灾探测器。	GB 14003
			线型感温火灾探测器	对温度和/或升温速率和/或温度变化响应的线型火灾探测器；按敏感部件形式可分为缆式线型感温火灾探测器、空气管式线型感温火灾探测器、分布式光纤线型感温火灾探测器、光纤光栅线型感温火灾探测器、线式多点型感温火灾探测器等。	GB 16280
			可燃气体探测器	探测被监视区域可燃气体浓度的探测器；包括工业及商业用途点型可燃气体探测器、家用可燃气体探测器、工业及商业用途便携式可燃气体探测器、工业及商业用途线型光束可燃气体探测器。	GB 15322.1 GB 15322.2 GB 15322.3 GB 15322.4
			电气火灾监控探测器	探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器；包括剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、组合式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器。	GB 14287.2 GB 14287.3 GB 14287.4
			家用火灾探测器	在家庭住宅户内使用的火灾探测产品；包括点型家用感烟火灾探测器、点型家用感温火灾探测器。	GB 22370
			热解粒子式电气火灾监控探测器	通过分析气体或/和粒子浓度探测电线绝缘皮（聚氯乙烯材质）发生热解时的粒子浓度变化的探测器。	GB 14287.5
手动火灾报警按钮	通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置。	GB 19880			
消火栓按钮	用于向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号的按钮。	GB 16806			

		手动报警开关	在家庭住宅户内使用的、通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置。	GB 22370
	火灾报警控制装置	火灾报警控制器	作为火灾自动报警系统的控制中心，能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备；包括火灾报警控制器、无线火灾报警控制器。	GB 4717
		可燃气体报警控制器	作为可燃气体报警系统的控制中心，能够显示可燃气体浓度，接收并发出可燃气体报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备。	GB 16808
		家用火灾报警控制器	在家庭住宅户内使用的、能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备。	GB 22370
		电气火灾监控设备	能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录、保存并传送报警信息的装置。	GB 14287.1
		家用火灾控制中心监控设备	住宅建筑内用于对联网用户的家用火灾报警设施进行实时监测,实现对联网用户的火灾报警信息、运行状态信息以及消防安全管理信息的接收、查询、管理，并为联网用户提供信息服务的装置。	GB 22370
		城市消防远程监控设备	设置在联网用户端，能够对建筑消防设施进行实时状态监测，并通过报警传输网络，向监控中心传送联网用户火灾报警、建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息的装置。包括用户信息传输装置。	GB 26875.1
		消防设备电源监控系统	用于监控消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统，由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。	GB 28184
		防火门监控器	用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。	GB 29364
		火灾报警装置	火灾声和/或光警报器	与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置；包括火灾声光警报器、火灾声警报器、火灾光警报器。
	火灾显示盘		火灾报警指示设备的一部分。它是接收火灾报警控制器发出的信号，显示发出火警部位或区域，并能发出声光火灾信号的楼层或区域显示盘（显示器）。	GB 17429
	消防联动控制设备	消防联动控制器	接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号，根据设定的控制逻辑发出控制信号，控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。	GB 16806
		气体灭火控制器	用于控制气体灭火系统的控制设备。	GB 16806
		消防电气控制装置	用于控制消防泵、防排烟风机、双电源、消防电动开窗机控制设备、消防应急疏散余压控制器等各类消防设施的控制装置。	GB 16806
		消防电动装置	电动消防设施（如消防电动开窗机、消防电动开门机、消防应急疏散电动泄压风阀执行器等）的专用驱动、释放装置。	GB 16806
		车用消防电动装置	在车辆上安装使用的、通过电子信号触发动作部件击碎车窗钢化玻璃的电动击碎装置；包括逃生与救援用车窗玻璃电动击碎装置。	XF/T3011
		消防设备应急电源	交流电源断电时，能够为各类消防设备供电的电源设备。	GB 16806
		消防应急广播设备	用于火灾情况下的进行应急广播的设备。	GB 16806
		消防电话	用于消防控制中心（室）与建筑物中各部位之间通话的电话系统。由消防电话总机、消防电话分机和传输	GB 16806

				介质构成。		
			传输设备	接收火灾自动报警系统的火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽等信息,通过网络传输给监控中心的设备。	GB 16806	
			模块	用于控制器和其所连接的受控设备和受控部件之间信号传输的设备;包括输入模块、输出模块、输入/输出模块、中继模块。	GB 16806	
			消防控制室图形显示装置	消防控制中心安装的用来模拟现场火灾探测器等部件的建筑平面布局,能如实反映现场火灾、故障等状况的显示装置。	GB 16806	
			防火卷帘控制器	用于控制防火卷帘的电控设备。	XF 386	
2	灭火器	手提式灭火器	手提式水基型灭火器	适用于初起火灾,可手提移动、喷射液体灭火剂的灭火器具,灭火器总质量不应大于 20kg。	GB 4351.1	
			手提式干粉灭火器	适用于初起火灾,可手提移动、喷射干粉灭火剂的灭火器具,灭火器总质量不应大于 20kg。	GB 4351.1	
			手提式二氧化碳灭火器	适用于初起火灾,可手提移动、喷射二氧化碳灭火剂的灭火器具,灭火器总质量不应大于 23kg。	GB 4351.1	
			手提式洁净气体灭火器	适用于初起火灾,可手提移动、喷射气体灭火剂的灭火器具,灭火器总质量不应大于 20kg。	GB 4351.1	
			手提式食用油火灾专用灭火器	通过使用专用灭火剂及喷嘴,抑制 F 类(食用油火)火灾的手提灭火器。	XF 3007	
		推车式灭火器	推车式水基型灭火器	适用于初起火灾,装有轮子可推拉移动、喷射液体灭火剂的灭火器具。	GB 8109	
			推车式干粉灭火器	适用于初起火灾,装有轮子可推拉移动、喷射干粉灭火剂的灭火器具。	GB 8109	
			推车式二氧化碳灭火器	适用于初起火灾,装有轮子可推拉移动、喷射二氧化碳灭火剂的灭火器具。	GB 8109	
			推车式洁净气体灭火器	适用于初起火灾,装有轮子可推拉移动、喷射洁净气体灭火剂的灭火器具。	GB 8109	
		简易式灭火器	简易式水基型灭火器	可任意移动的、液体灭火剂充装量小于 1L,由一只手指开启的,不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器。	XF 86	
			简易式干粉灭火器	可任意移动的、干粉灭火剂充装量不超过 1kg,由一只手指开启的,不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器。	XF 86	
			简易式氢氟烃类气体灭火器	可任意移动的、氢氟烃类气体灭火剂充装量不超过 1kg,由一只手指开启的,不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器。	XF 86	
		3	避难逃生设施	消防应急标志灯具	用图形和/或文字指示安全出口、楼层、避难层(间),指示疏散方向,指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及其方向,指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处的消防应急灯具;包括消防应急标志灯具、集中电源型消防应急标志灯具、集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具。	GB 17945
				消防应急照明灯具	为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具;包括消防应急照明灯具、集中电源型消防应急照明灯具、集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具。	GB 17945
消防应急照明标志复合灯具	具有消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的复合灯具。			GB 17945		
应急照明控制器	控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱及相关			GB 17945		

				附件等工作状态的控制与显示装置。	
			应急照明集中电源	火灾发生时，为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。	GB 17945
			应急照明配电箱	为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。	GB 17945
			应急照明分配电装置	为应急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置。	GB 17945
		消防安全标志牌	常规消防安全标志牌	适用于在基材上通过印刷、喷涂色漆或粘贴普通色膜等方式制成的消防安全标志。	XF 480.1 XF 480.2
			蓄光消防安全标志牌	适用于用蓄光色漆印刷、喷涂或用蓄光色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志。	XF 480.1 XF 480.3
			逆反射消防安全标志牌	适用于用逆反射色漆印刷、喷涂或用逆反射色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志。	XF 480.1 XF 480.4
			荧光消防安全标志牌	适用于用荧光色漆印刷、喷涂或用荧光色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志。	XF 480.1 XF 480.5
			搪瓷消防安全标志牌	用金属板作基材、由相应颜色珐琅浆烧制成的消防安全标志。	XF480.1 XF480.6
			其他消防安全标志牌	适用于在其他基材上通过印刷、喷涂色漆或粘贴普通色膜等方式制成的消防安全标志。	XF 480.1
		避难逃生器材	逃生缓降器	适用于由调速器、绳索、安全带、安全钩、金属连接件和绳索卷盘组成，依靠使用者自重安全下降并能往复使用的缓降器。	GB 21976.2
			逃生梯	适用于建筑火灾发生时，供被困人员逃生使用的专用固定式逃生梯和悬挂式逃生梯。	GB 21976.3
			逃生滑道	适用于建筑火灾发生时，使用者依靠自重以一定的速度在其内部滑降逃生，配置高度不高于 60m 并能反复使用的柔性滑道。	GB 21976.4
			应急逃生器	适用于建筑火灾发生时，供被困人员一次性使用的专用应急逃生器。	GB 21976.5
			逃生绳	适用于由绳索、安全钩和安全带（选配）组成，供发生建筑火灾时单人使用的逃生绳。	GB 21976.6
			过滤式消防自救呼吸器	适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于 17%的场所中，供人员逃生时佩戴的一次性使用的过滤式消防自救呼吸器。	GB 21976.7
			化学氧消防自救呼吸器	适用于发生火灾时人员以逃生为目的的一次性使用的以碱金属超氧化物为生氧剂的隔绝式呼吸器。不适用于作业型和救护型呼吸器，也不适用于潜水型呼吸器。	XF 411
4	固定灭火系统	喷水灭火系统	洒水喷头	主要适用于自动喷水灭火系统；按设计洒水形状和水量洒水的喷头，其中下垂型单只保护面积不大于 20m ² ，直立型单只保护面积不大于 18 m ² 。一般应用于民用普通场所和不高于 8m 的厂房、仓库；包括直立型、下垂型、边墙型、干式、隐蔽式、嵌入式、齐平式等。	GB 5135.1
			扩大覆盖面积洒水喷头	主要适用于自动喷水灭火系统；按设计洒水形状和水量洒水的喷头，单只保护面积不大于 36 m ² ，一般应用于民用普通场所和不高于 8m 的厂房；包括直立型、下垂型、边墙型。	GB 5135.1
			水雾喷头	主要适用于自动喷水灭火系统；在一定的压力下，在设定区域内将水流分解为直径 1mm 以下的水滴并按设计的洒水形状喷出的喷头；包括离心雾化喷头、撞击雾化喷头等。	GB 5135.3
			早期抑制快速响应（ESFR）	主要适用于自动喷水灭火系统；在热作用下，热敏感	GB 5135.9

			喷头	元件在预定温度范围内自行启动后, 将水以一定的形状和密度分布在设计的保护面积上, 以达到早期抑制效果, 一般应用于高度≤13.5m 仓库; 包括下垂型、直立型。	
			水幕喷头	主要适用于自动喷水灭火系统; 可以持续地喷水形成水幕帘, 对受火灾威胁表面进行保护并形成防火分隔, 固定在水幕系统管路中的喷洒装置; 包括缝隙式、冲击式等。	GB 5135.13
			家用喷头	主要适用于自动喷水灭火系统; 安装在家庭和其他类似居住空间内, 在预定温度范围内自行启动, 按设计的洒水形状和流量洒水到设计的保护区域内的一种快速响应喷头; 包括直立型、下垂型、边墙型、隐蔽式、嵌入式、齐平式等。	GB 5135.15
			特殊应用喷头	主要适用于自动喷水灭火系统; 具有较大水滴粒径的标准覆盖面积洒水喷头, 一般应用于民用建筑高度 8m~18m 的高大空间场所、厂房和高度≤12m 仓库; 包括非仓库型喷头、仓库型喷头等。	GB 5135.22
			雨淋喷头	主要适用于自动喷水灭火系统; 用于大空间场所或露天堆场, 能够将水喷洒成雨滴状, 均匀分布在保护区域内的大流量喷头; 包括开式、闭式、下垂型、边墙型、离心式、撞击式、非探测型、探测型等。	GB/T 25205
			自动灭火系统用玻璃球	主要适用于自动喷水灭火系统喷头的热敏感元件; 玻璃球充有不同膨胀系数的有机溶液, 受到不同动作温度后因热膨胀, 破碎产生释放动作; 以橙、红、黄、绿、蓝、紫、黑等颜色表明温度等级; 包括快速响应玻璃球、标准响应玻璃球、特殊响应玻璃球等。	GB 18428
			消防用易熔合金元件	主要适用于自动喷水灭火系统喷头以及其他消防设备的热敏感元件; 采用合金材料制作、易受热熔化并产生释放动作的元件。	XF 863
			湿式报警阀	适用于湿式自动喷水灭火系统, 在规定压力、流量下驱动配套部件报警的单向阀。	GB 5135.2
			干式报警阀	适用于干式自动喷水灭火系统中的一种控制阀门; 阀门出口侧充以压缩气体, 当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀; 包括差动式干式报警阀、机械式干式报警阀等。	GB 5135.4
			雨淋报警阀	适用于消防开式水喷淋/水喷雾系统中, 通过电动、机械、气动或其他方法进行启动, 使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种控制阀。	GB 5135.5
			预作用装置	适用于消防闭式水喷淋预作用系统中, 通过电动、机械、气动或其他方法进行启动, 使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀组装置。	GB 5135.14
			消防闸阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流通断的闸阀。	GB 5135.6
			消防埋地闸阀	适用于在消防埋地敷设管线上安装, 在地上进行启闭操作的闸阀。	GB 5135.6
			消防球阀	适用于消防给水管道或消防车, 用于控制水流通断的球阀。	GB 5135.6 XF 79
			消防蝶阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流通断的蝶阀。	GB 5135.6
			消防电磁阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流通断的电磁阀。	GB 5135.6
			消防单向阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流方向防止水反向流动的单向阀。	GB 5135.6
			消防截止阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流通断的截止阀。	GB 5135.6
			消防信号蝶阀	适用于消防给水管道, 用于控制水流通断且具备阀门	GB 5135.6

			状态信号输出的消防蝶阀。	
		消防信号闸阀	适用于消防给水管道，用于控制水流通断且具备阀门状态信号输出的消防闸阀。	GB 5135.6
		消防信号球阀	适用于消防给水管道，用于控制水流通断且具备阀门状态信号输出的消防球阀。	GB 5135.6
		消防信号截止阀	适用于消防给水管道，用于控制水流通断且具备阀门状态信号输出的消防截止阀。	GB 5135.6
		消防洒水软管	适用于自动喷水灭火系统末端，连接洒水喷头与消防管道的软管。	GB 5135.16
		加速器	适用于自动喷水灭火系统的干式或干湿两用报警阀配件，用于加速排气的装置。	GB 5135.8
		压力开关	适用于自动喷水灭火系统，作为报警阀或预作用装置的配件用于输出报警信号或独立使用在设定压力输出信号的装置。	GB 5135.10
		水流指示器	适用于自动喷水灭火系统，将水流信号转化为电子信号输出的叶片型水流指示器。	GB 5135.7
		末端试水装置	适用于自动喷水灭火系统末端，用于测试水流指示器等装置联动报警的末端试水装置。	GB 5135.21
		泄压阀	安装于封闭系统的设备或管路上，在设备或管路超压时泄放压力，保护系统安全的部件。	GB 50974
		自动跟踪定位射流灭火系统	利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位，并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。灭火装置分为自动跟踪定位消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置。	GB 25204
		细水雾灭火装置	适用于细水雾灭火系统，能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的自动灭火装置；包括瓶组式细水雾灭火装置、泵组式细水雾灭火装置、单流体细水雾灭火装置、双流体细水雾灭火装置。	XF 1149
	泡沫灭火系统	低倍数空气泡沫产生器	主要适用于泡沫灭火系统，发泡倍数低于 20 的立式和水平安装的空气泡沫产生器。	GB 20031
		中倍数泡沫产生器	主要适用于泡沫灭火系统，发泡倍数为 20 到 200 之间的泡沫产生器；包括固定式中倍数泡沫产生器和手提式（移动式）中倍数泡沫产生器。	GB 20031
		高倍数泡沫产生器	主要适用于泡沫灭火系统，发泡倍数高于 200 的泡沫产生器；包括固定式高倍数泡沫产生器和手提式（移动式）高倍数泡沫产生器。	GB 20031
		高背压泡沫产生器	主要适用于泡沫灭火系统，允许出口具有一定压力的低倍数泡沫产生器。	GB 20031
		泡沫钩管	主要适用于泡沫灭火系统，顶部呈弯钩状挂于罐壁上，用于产生和喷射泡沫的移动式装置。	GB 20031
		泡沫喷头	主要适用于泡沫灭火系统，用于喷洒分布泡沫灭火剂进行灭火的喷头；包括吸气型泡沫喷头、非吸气型泡沫喷头。	GB 20031
		泡沫炮	主要适用于泡沫灭火系统，安装于固定或移动支座上，按照设计确定的射程等参数喷射泡沫的装置。	GB 20031
		泡沫-水两用炮	主要适用于泡沫灭火系统，安装于固定或移动支座上，按照设计确定的射程等参数喷射泡沫或水的装置。	GB 20031
		泡沫枪	主要适用于泡沫灭火系统，射程等参数由设计确定，可单人或多人携带操作的以泡沫混合液作为灭火剂的	GB 20031

			喷射管枪；包括低倍数泡沫枪、中倍数泡沫枪和低倍数-中倍数联用泡沫枪。	
		压力式比例混合装置	主要适用于泡沫灭火系统，通过压力罐、胶囊的压力传递将胶囊中泡沫液按比例注入混合器的比例混合装置。	GB 20031
		平衡式比例混合装置	主要适用于泡沫灭火系统，通过泡沫液泵提供泡沫液并通过平衡阀等部件或措施平衡水压和泡沫液压力，从而实现泡沫液按比例注入混合器的比例混合装置。	GB 20031
		管线式比例混合器	主要适用于泡沫灭火系统，安装在系统水泵与泡沫设备间的水带线路中，利用水流负压将泡沫液按照预定的比例吸入水带中形成泡沫的比例混合装置。	GB 20031
		环泵式比例混合器	主要适用于泡沫灭火系统，连接水泵进水和出水管道间，通过进出口压差产生流量通过文丘里管形成局部负压按比例吸入泡沫液的比例混合装置。	GB 20031
		半固定式（轻便式）泡沫灭火装置	适用于可移动的具备自身比例混合及空气泡沫产生能力的组合泡沫灭火装置。	GB 20031
		泡沫消防栓箱	具备自身比例混合及空气泡沫产生能力的栓箱总成。	GB 20031
		闭式泡沫-水喷淋装置	将泡沫比例混合装置与闭式水喷淋系统联动使用的组合式泡沫灭火装置。	GB 20031
		泡沫消防栓	消防泡沫管网中与水带快速连接提供泡沫混合液的开关组件。	GB 20031
		供泡沫液消防泵	适用于输送泡沫灭火剂的工程用消防泵。	GB 6245
		厨房设备灭火装置	固定安装于厨房等高湿热环境中，厨房设备发生火灾时能自动探测并实施灭火的成套装置。	XF 498
		公共汽车客舱固定灭火系统	安装在公共汽车客舱内用于控制和扑救初起火灾的灭火系统。	XF 1264
		泡沫喷雾灭火装置	通过动力气体瓶组向泡沫液储罐释放驱动气体，驱动泡沫灭火剂通过管道和喷头释放的灭火装置。	XF 834
		七氟丙烷泡沫灭火装置	由七氟丙烷和泡沫原液按一定比例混合产生泡沫灭火剂的灭火装置。	XF 1288
	干粉灭火系统	固定干粉灭火设备	由干粉贮存容器、驱动组件、输送管道、喷放组件及探测、控制器件等组成，且组件全部为固定安装的干粉灭火系统；包括贮气瓶型干粉灭火设备、贮压型干粉灭火设备。	GB 16668
		柜式干粉灭火装置	集干粉贮存容器、驱动组件、干粉喷放组件和探测、控制器件于一体的柜体式灭火装置。	GB 16668
		悬挂式干粉灭火装置	固定安装在保护区域，能通过自动探测启动或控制装置手动启动，由驱动介质（气体或燃气）或机械能驱动干粉灭火剂实施灭火的装置；包括贮压式干粉灭火装置、非贮压式干粉灭火装置。	XF 602
		干粉类探火管式灭火装置	充装干粉灭火剂的探火管式灭火装置，采用探火管自动探测火灾并能启动喷射干粉灭火剂的预制灭火装置，适用于部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所，特别适用于带有外壳的小型设备；包括直接探火管式灭火装置和间接探火管灭火装置。	XF 1167
	气体灭火系统	高压二氧化碳灭火设备	二氧化碳灭火剂以常温高压贮存的管网式灭火设备，一般包含灭火剂瓶组、单向阀、连接管和喷嘴等部件。	GB 16669
		低压二氧化碳灭火设备	二氧化碳灭火剂以低温低压贮存的管网式灭火设备，一般包含灭火剂贮存容器、制冷机、总控阀、分流管和喷嘴等部件。	GB 19572
		卤代烷烃灭火设备	卤代烷烃灭火剂通过氮气加压贮存在容器中的管网式	GB 25972

			灭火设备，一般包含灭火剂瓶组、单向阀、集流管和喷嘴等部件；包括七氟丙烷灭火设备、三氟甲烷灭火设备。	
		惰性气体灭火设备	惰性气体灭火剂常温贮存在容器中的管网式灭火设备，一般包含灭火剂瓶组、单向阀、集流管和喷嘴等部件，包括 IG541 气体灭火设备、IG100 气体灭火设备、IG01 气体灭火设备、IG55 气体灭火设备。	GB 25972
		固定灭火系统驱动控制装置	主要适用于固定灭火系统，能直接启动固定灭火系统的释放部件使系统或部件动作的执行机构。能直接或间接接收火灾报警信号，并对驱动装置及其他联动设备下达动作指令的装置；包括气体灭火系统控制装置、干粉灭火系统控制装置、自动喷水灭火系统控制装置、泡沫灭火系统控制装置、消火栓系统控制装置。	XF 61
		柜式卤代烷烃灭火装置	充装卤代烷烃气体灭火剂的柜式气体灭火装置，包括柜式七氟丙烷气体灭火装置、柜式三氟甲烷气体灭火装置。	GB 16670
		柜式惰性气体灭火装置	充装惰性气体灭火剂的柜式气体灭火装置，包括柜式氮气灭火装置、柜式氩气灭火装置。	GB 16670
		柜式二氧化碳灭火装置	充装二氧化碳灭火剂的柜式气体灭火装置。	GB 16670
		低压二氧化碳气体惰化保护装置	采用低压二氧化碳对有爆炸危险场所进行惰化保护的装置。	GB 36660
		悬挂式卤代烷烃灭火装置	充装卤代烷烃灭火剂的悬挂式气体灭火装置，包括悬挂式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式六氟丙烷气体灭火装置。	XF 13
		油浸变压器排油注氮灭火装置	具有自动探测变压器火灾，可自动（或手动）启动，控制排油阀开启排油泄压，同时断流阀能有效阻止储油柜至油箱的油路，并控制氮气释放阀开启向变压器内注入氮气的灭火装置。	XF 835
		热气溶胶灭火装置	使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的装置。通常由引发器、气溶胶发生剂和发生器、冷却装置（剂）、反馈元件、外壳及与之配套的火灾探测装置和控制装置组成。	XF 499.1
		气体类探火管式灭火装置	充装气体灭火剂的探火管式灭火装置；主要包括七氟丙烷探火管式灭火装置、六氟丙烷探火管式灭火装置、二氧化碳探火管式灭火装置。	XF 1167
		注氮控氧防火装置	将空气中氮气和氧气分离，向防护区注送氮气，控制防护区内氧浓度，使防护区内可燃物不致燃烧的防火装置。	XF 1206
	消防给水装置	消防泵组	适用于带有动力源的消防泵；包括供水消防泵组、稳压消防泵组、深井消防泵组、潜水消防泵组、普通消防泵组、电动机消防泵组、柴油机消防泵组。	GB 6245
		消防气压给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过气压水罐内贮存的压力和水提供消防初期用水的给水设备，其中应急型消防气压给水设备不设置消防泵组；增压型消防气压给水设备同时设置消防泵组提供消防供水。	GB 27898.1
		消防自动恒压给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过消防泵组提供恒定设定压力消防供水的给水设备，其中恒压泵组式消防自动恒压给水设备、回流控压式消防自动恒压给水设备和变频消防自动恒压给水设备分别利用恒压消防泵组特性、回流控压技术、变频控制技术实现出口压力恒定。	GB 27898.2

			消防稳压给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过气压水罐内贮存的压力和水，维持消防管网日常压力的给水设备，其中消防无负压（叠压）稳压给水设备从市政管网直接取水。	GB 27898.3
			消防增压给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过消防泵组提供消防用水的给水设备，其中消防无负压（叠压）增压给水设备从市政管网直接取水。	GB 27898.3
			消防增压稳压合用给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过气压水罐内贮存的压力和水，维持消防管网日常压力，同时设置消防泵组提供消防用水的给水设备。	GB 27898.3
			消防气体顶压给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过高压压缩气体减压，将气压水罐内贮存的水加压置换，提供消防用水的给水设备；其中通用型消防气体顶压给水设备同时设置稳压泵组，维持消防管网日常压力；无稳压型消防气体顶压给水设备则未涉足稳压泵组。	GB 27898.4
			消防双动力给水设备	主要适用于水灭火系统，按预设工作方式供给消防用水；通过电动机消防泵组和发动机泵组（一般为柴油机消防泵组）组合，提供消防用水的给水设备。	GB 27898.5
			地上式消防水泵接合器	适用于固定设置在建筑物外地上、用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。	GB 3446
			地下式消防水泵接合器	适用于固定设置在建筑物外地下、用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。	GB 3446
			墙壁式消防水泵接合器	适用于固定设置在建筑物墙壁上、用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。	GB 3446
			多用式消防水泵接合器	适用于固定设置在建筑物外，可采用多种安装方式，用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。	GB 3446
			室内消火栓	适用于室内消火栓系统，包括普通型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓、异径三通型室内消火栓。	GB 3445
			地上消火栓	适用于与供水管路连接，由阀、出水口和栓体等组成，且安装在地上的消防供水（或泡沫混合液）装置。	GB 4452
			地下消火栓	适用于与供水管路连接，由阀、出水口和栓体等组成，且安装在地下的消防供水（或泡沫混合液）装置。	GB 4452
			折叠式消火栓	适用于与供水管路连接，由阀、出水口和栓体等组成，平时以折叠或伸缩形式安装于地面以下、使用时能移升至地面以上的消防供水（或泡沫混合液）装置。	GB 4452
			消火栓连接器	适用于能与地下消火栓快速连接，并使出水口移升到地面以上的消防供水器具。	GB 4452
			消火栓扳手	适用于能控制消火栓开、关的工具；包括地上消火栓扳手、地下消火栓扳手。	GB 4452
			消防水鹤	城市给水系统消防专用取水设施，由地下部分和地上部分组成，具有可摆动、可伸缩、防冻、启闭快速等特点，多用于消防车快速上水；包括直通式、可伸缩式。	XF 821
			消火栓箱	适用于建筑物内室内消火栓给水系统用消火栓箱。	GB/T 14561

5	防烟 排烟 设施	防火 排烟 阀门	防火阀	适用于建筑通风、空气调节系统的送、回风管道上，或公共建筑内厨房排油烟管道与竖向排风管连接的支管处的防火分隔装置，用于防止火灾蔓延。	GB 15930		
			排烟防火阀	适用于建筑机械排烟系统管道的支管与主管道连接处的防火分隔装置，用于防止火灾蔓延。	GB 15930		
			排烟阀	适用于建筑机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处)的防火分隔装置，用于防止火灾蔓延。	GB 15930		
			排油烟气防火止回阀	适用于建筑内厨房排油烟集中管道和卫生间排风共用管道的进气口处的防火止回阀，用于防止烟气回流和火灾蔓延。	XF/T 798		
		消防 排烟 风机	轴流式消防排烟风机	适用于工业与民用建筑、人防工程等建筑物、隧道、地铁内的机械排烟系统，风机叶轮内流道方式为轴流式，用于火灾时排除烟气的通风机。	XF 211		
			离心式消防排烟风机	适用于工业与民用建筑、人防工程等建筑物、隧道、地铁内的机械排烟系统，风机叶轮内流道方式为离心式，用于火灾时排除烟气的通风机。	XF 211		
		挡烟 垂壁	活动式挡烟垂壁	适用于建筑防烟分区分隔，垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施，可以从初始位置自动运行至挡烟工作位置；包括活动式刚性挡烟垂壁、活动式柔性挡烟垂壁等。	XF 533		
			固定式挡烟垂壁	适用于建筑防烟分区分隔，垂直固定安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施；包括固定式刚性挡烟垂壁、固定式柔性挡烟垂壁等。	XF 533		
			活动式挡烟垂壁驱动装置	安装到活动式挡烟垂壁上使用的装置，采用电机驱动活动式挡烟垂壁启闭。	XF 533		
			活动式挡烟垂壁控制器	安装到活动式挡烟垂壁上使用的控制器，控制活动式挡烟垂壁器启闭。	XF 533		
		6	建筑 耐火 构件	防火 门 (含 部 件)	钢质防火门	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口部位，火灾时防止火势水平蔓延的门；门框、门扇主要材料为钢质材料，包括钢质隔热防火门、钢质部分隔热防火门、钢质非隔热防火门。	GB 12955
					木质防火门	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口部位，火灾时防止火势水平蔓延的门；门框、门扇主要材料为木质材料，包括木质隔热防火门、木质部分隔热防火门、木质非隔热防火门。	GB 12955
钢木质防火门	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口部位，火灾时防止火势水平蔓延的门；门框、门扇主要材料为钢质材料和木质材料，包括钢木质隔热防火门、钢木质部分隔热防火门、钢木质非隔热防火门。				GB 12955		
其他材质防火门	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口部位，火灾时防止火势水平蔓延的门；门框、门扇的主要材料为除钢质材料、木质材料以外的材料制作，包括其他材质隔热防火门、其他材质部分隔热防火门、其他材质非隔热防火门。				GB 12955		
防火锁	安装在防火门和防火窗上使用的锁闭装置。				GB 12955		
防火门闭门器	安装在防火门、防火窗上使用的无定位装置的闭门器；包括平行安装防火门闭门器、垂直安装防火门闭门器，I级、II级、III级防火门闭门器。				XF/T 93		
推闩式逃生门锁	安装在疏散门(防火门)上使用的锁闭装置。包括推闩式机械逃生门锁、推闩式联动报警逃生门锁、推闩式非联动报警逃生门锁。				GB 30051		

	防火窗	钢质防火窗	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口处，具有采光功能、火灾时防止火势水平蔓延的窗；窗框和窗扇采用钢材制造的防火窗，包括钢质隔热防火窗、钢质非隔热防火窗。	GB 16809
		木质防火窗	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口处，具有采光功能、火灾时防止火势水平蔓延的窗；窗框和窗扇采用木材制造的防火窗，包括木质隔热防火窗、木质非隔热防火窗。	GB 16809
		钢木复合防火窗	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口处，具有采光功能、火灾时防止火势水平蔓延的窗；窗框采用钢材与窗扇框架采用木材制造或者窗框采用木材与窗扇框架采用钢材制造的防火窗，包括钢木复合隔热防火窗、钢木复合非隔热防火窗。	GB 16809
		其他材质防火窗	适用于工业与民用建筑中防火墙等开口处，具有采光功能、火灾时防止火势水平蔓延的窗；窗框和窗扇框架采用除钢材与木材以外的其他材料制造的防火窗，包括其他材质隔热防火窗、其他材质非隔热防火窗。	GB 16809
	防火玻璃	隔热型防火玻璃	安装在建筑中防火玻璃墙、门、窗等分隔构件上使用，阻止火势蔓延的玻璃，耐火性能同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。	GB 15763.1
		非隔热型防火玻璃	安装在建筑中防火玻璃墙、门、窗等分隔构件上使用，阻止火势蔓延的玻璃，耐火性能满足耐火完整性要求的防火玻璃；包括单片非隔热型防火玻璃、复合非隔热型防火玻璃。	GB 15763.1
		防火玻璃非承重隔墙	安装在建筑中作为隔墙使用、阻止火势蔓延、由防火玻璃及镶嵌框架和防火密封材料组成，在一定时间内，满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的非承重隔墙。	XF 97
	防火卷帘	钢质防火卷帘	建筑内防火分区设置防火墙有困难的地方安装使用防火卷帘作为分隔。帘面采用钢质材料为主材的防火卷帘。包括钢质防火卷帘（普通型）和钢质防火卷帘（复合型）等。	GB 14102
		钢质防火、防烟卷帘	建筑内防火分区设置防火墙有困难的地方安装使用防火卷帘作为分隔。同时具备防火和防烟性能要求，帘面采用钢质材料为主材的防火卷帘。包括钢质防火、防烟卷帘（普通型）和钢质防火、防烟卷帘（复合型）等。	GB 14102
		无机纤维复合防火卷帘	建筑内防火分区设置防火墙有困难的地方安装使用防火卷帘作为分隔。帘面采用不燃性无机复合材料为主材的防火卷帘。包括无机纤维复合防火卷帘和无机纤维复合防火卷帘（折叠式）等。	GB 14102
		无机纤维复合防火、防烟卷帘	建筑内防火分区设置防火墙有困难的地方安装使用防火卷帘作为分隔。同时具备防火和防烟性能要求，帘面采用不燃性无机复合材料为主材的防火卷帘。包括无机纤维复合防火、防烟卷帘和无机纤维复合防火、防烟卷帘（折叠式）等。	GB 14102
		特级防火卷帘	建筑内防火分区设置防火墙有困难的地方安装使用防火卷帘作为分隔。帘面采用钢质材料或不燃性无机复合材料为主材的防火卷帘。包括特级防火卷帘（双轨无机布基）、特级防火卷帘（双轨无机布基折叠式）、特级防火卷帘（水雾式无机布基）、特级防火卷帘（水雾式钢质复合型）、特级防火卷帘（水雾式钢质普通型）等。	GB 14102

		阻火抑爆装置	防火卷帘用卷门机	防火卷帘的配套产品，与防火卷帘、防火卷帘控制器配套使用，使防火卷帘完成开启、定位、关闭功能。	XF 603
			防火卷帘控制器	防火卷帘的配套产品，与防火卷帘、防火卷帘用卷门机配套使用，操作防火卷帘完成开启、定位、关闭功能。	GB 14102 XF 386
			石油气体管道阻火器	安装在石油气体管道上，阻止传播火焰（爆燃或爆轰）通过的装置。	GB/T 13347
			石油储罐阻火器	安装在原油、汽油和煤油等轻质油品储罐上，用于阻止火焰（爆燃或爆轰）通过的装置。	GB 5908
			机动车排气火花熄灭器	适用于机动车排气消声器出口端，对机动车废气进行冷却，从而达到熄灭废气内夹带的火花目的的装置；包括长期配装型机动车排气火花熄灭器、临时配装型机动车排气火花熄灭器、一体型机动车排气火花熄灭器；非液体冷却型机动车排气火花熄灭器、液体冷却型机动车排气火花熄灭器。	GB 13365
7	防火材料	防火封堵材料	防火封堵材料	适用于在建筑物、构筑物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件；按产品的组成和形状特征可分为柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、缝隙封堵材料、防火密封胶、阻火包带等。	GB 23864
			防火膨胀密封件	适用于防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、防火玻璃隔墙等建筑构配件使用的具有防火密封功能的防火膨胀密封件。车、船、飞机中的防火膨胀密封件也可参照使用；包括 A 型、B 型防火膨胀密封件。	GB 16807
			阻火圈	适用于工业与民用建筑内部硬聚氯乙烯（PVC）塑料排水管道用阻火圈；包括水平安装塑料管道阻火圈、垂直安装塑料管道阻火圈。	XF 304
			隧道防火保护板	适用于在公路、城市交通隧道的混凝土结构表面使用的隧道防火保护板，铁路隧道可参照执行；包括单一隧道防火保护板、复合隧道防火保护板。	GB 28376
			灭火毯	适用于单人使用且不可重复使用的、主要用于扑灭初期小面积火的灭火毯，如扑灭烹饪器具内的烹饪物的着火（即 F 类火）等。	XF 1205
		防火涂料	饰面型防火涂料	适用涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及其制品等）表面的防火涂料。	GB 12441
			钢结构防火涂料	适用于建（构）筑物工程钢结构表面使用的各类能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。	GB 14907
			电缆防火涂料	适用于涂覆在普通电缆表面的防火涂料。	GB 28374
			混凝土结构防火涂料	适用于公路、铁路、城市交通隧道和石油化工储罐区防火堤等建（构）筑物混凝土表面的防火涂料。	GB 28375
		阻燃及耐火电缆	阻燃电缆	具有规定阻燃性能（如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性）的电缆。	XF 306.1
			耐火电缆	具有规定的耐火性能（如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性）的电缆。	XF306.2
		耐火电缆配	耐火电缆槽盒	工业与民用建筑中室内环境使用的、敷设 1kV 以下电缆的耐火电缆槽盒。包括空腹式耐火电缆槽盒、夹芯式耐火电缆槽盒、普通型耐火电缆槽盒。	GB 29415
			电缆用阻燃包带	适用于保护普通电缆的自粘性阻燃包带和非自粘性阻燃包带。	XF/T 478

序号	类别	品种	典型产品	对产品适用范围的描述或列举	产品适用标准
(二) 消防救援装备					
1	消防车	灭火消防车	水罐消防车	适用于主要装备车用消防泵和水罐，以水为主要灭火剂的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.2
			供水消防车	适用于主要装备车用消防泵和大容量水罐，用于向灾害现场供水的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.2
			泡沫消防车	适用于主要装备车用消防泵、水罐、泡沫液罐和水-泡沫液混合设备的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.3
			干粉消防车	适用于主要装备干粉灭火剂罐、成套干粉喷射装置的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.4
			干粉泡沫联用消防车	适用于主要装备车用消防泵、水罐，泡沫液罐和干粉灭火剂罐，可同时或按顺序喷射干粉和泡沫灭火的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.3 GB 7956.4
			干粉水联用消防车	适用于主要装备车用消防泵、水罐和干粉灭火剂罐，可同时或按顺序喷射干粉和水灭火的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.2 GB 7956.4
			气体消防车	适用于装载氮气、二氧化碳等气体灭火剂瓶、以气体为灭火剂的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.5
			压缩空气泡沫消防车	适用于主要装备水罐和泡沫液罐，通过压缩空气泡沫系统喷射泡沫灭火的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.6
			泵浦消防车	适用于主要装备消防泵，不配备灭火剂罐，直接利用水源灭火或供水的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.7
			远程大流量供水系统泵浦消防车	适用于主要装备远程大流量供水系统的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.7
			高倍泡沫消防车	适用于主要装备水罐和泡沫液罐，通过高倍数泡沫发生器喷射高倍泡沫灭火的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			水雾消防车	适用于主要装备水罐和水雾灭火装置的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			高压射流消防车	适用于主要装备水罐和高压射流装置，利用高压水流击穿或切割障碍物灭火的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			机场消防车	适用于主要装备越野底盘、车用消防泵、水罐和泡沫液罐，具有加速快，越野性好，自动控制程度高，可在行驶中喷射灭火剂，用于扑救飞机火灾的消防车。	GB 7956.1 XF 39
		涡喷消防车	适用于主要装备车用消防泵、水罐、泡沫液罐，利用燃气涡轮发动机喷射灭火剂的消防车。	GB 7956.1 XF 39	
		举高消防车	登高平台消防车	适用于主要装备曲臂、直曲臂和工作斗，可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.12
			云梯消防车	适用于主要装备伸缩云梯，可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.12
			举高喷射消防车	适用于要装备直臂、曲臂、直曲臂及供液管路，顶端安装消防炮、可高空喷射灭火剂的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.12
		专勤消防车	通信指挥消防车	适用于主要装备无线通信、发电、照明、火场录像、扩音等设备，用于灾害现场通信联络和指挥的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			抢险救援消防车	适用于主要装备抢险救援器材、随车吊或具有起吊功能的随车叉车、绞盘和照明系统，用于在灾害现场实施抢险救援的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.14
			化学救援消防车	适用于主要装备化学事故处置器材和装备，用于处置	GB 7956.1

			化学灾害事故的消防车。	XF 39
			输转消防车 适用于主要装备真空泵和储存罐，具有抽吸、排放和储存能力，用于事故现场输转危险物品的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			照明消防车 适用于主要装备固定照明灯、移动照明灯和发电机，用于灾害现场照明的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.16
			排烟消防车 适用于主要装备固定排烟送风装置，用于排烟、通风的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.17
			洗消消防车 适用于主要装备水泵、水加热装置和冲洗、中和、消毒的药剂，对被化学品、毒剂等污染的人员、地面、楼房、设备、车辆等实施冲洗和消毒的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			侦检消防车 适用于主要装备多种有害物质侦检设备，用于检测灾害现场是否存在有害物质的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			隧道消防车 适用于主要装备增压驾驶室、乘员室和发动机舱，具有双向行驶功能，用于扑救隧道火灾的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			履带消防车 适用于主要装备履带行走装置，用于在复杂地形条件下扑救火灾或向灾害现场运输人员、器材和物资的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.20
			轨道消防车 适用于主要装备轨道行驶装置，用于扑救地铁或其他轨道火灾的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.20
			水陆两用消防车 适用于主要装备水陆两用驱动装置，既可以在陆地行驶，又可以在水中航行的两栖消防车。	GB 7956.1 GB 7956.20
	保障 消防 车		器材消防车 适用于主要装备各种消防器材并放置和固定在器材箱内，用于向灾害现场运送器材的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			供气消防车 适用于主要装备高压空气压缩机、高压储气瓶组、防爆充气箱等装置，给空气呼吸器瓶充气或给气动工具提供气源的消防车。	GB 7956.1 GB 7956.23
			供液消防车 适用于主要装备供液泵和液体灭火剂罐，用于输送除水以外的各类液体灭火剂的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			水带敷设消防车 适用于主要装备水带敷设和回收装置，用于铺设和回收直径大于或等于 100mm 水带的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			勘察消防车 适用于主要装备各类探测、取样和分析仪器，用于勘察火灾现场的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			宣传消防车 适用于主要装备各种模拟灾害现场的装置，用于向公众宣传消防知识的消防车。	GB 7956.1 XF 39
			自装卸式消防车 适用于主要装备自装卸机构，用于将装有消防装备的模块（器材箱）快速运抵灾害现场的消防车。	GB 7956.1 XF 39
	消防 摩托 车		两轮消防摩托车 适用于固定安装有能够扑救相应类型火灾的消防灭火装置或固定安装有特种救援装置的二轮摩托车。	XF 768
			三轮消防摩托车 适用于固定安装有能够扑救相应类型火灾的消防灭火装置或固定安装有特种救援装置的三轮摩托车。	XF 768
			四轮消防摩托车 适用于固定安装有能够扑救相应类型火灾的消防灭火装置或固定安装有特种救援装置的四轮摩托车。	XF 768
2	消防 水域 救援 装备	消防 船 艇	消防船 适用于对港内船舶、岸边临水建筑物实施消防灭火工作或在水域救援中实施救援作业的专业船艇。	GB/T 12553
3	消防 无人 装备	消防 机 器 人	消防灭火机器人 适用于以灭火为主要作业功能的消防机器人。	XF 892.1
			消防排烟机器人 适用于以排烟、送风为主要作业功能的消防机器人。	XF 892.1
			消防救援机器人 适用于以救援为主要作业功能的消防机器人。	XF 892.1
			消防排涝机器人 适用于以排涝为主要作业功能的消防机器人。	XF 892.1
			消防照明机器人 适用于以照明为主要作业功能的消防机器人。	XF 892.1

			消防侦察机器人	适用于应急救援现场视频采集及危险气体、液体浓度检测的消防机器人。	XF 892.1
4	灭火作战器材	消防枪	直流水枪	适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、能喷射充实水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。	GB 8181
			喷雾水枪	适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、能喷射雾状水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。	GB 8181
			直流喷雾水枪	适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、既能喷射充实水流又能喷射雾状水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。	GB 8181
			直流开花水枪	适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、既能喷射充实水流又能喷射开花水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。	GB 8181
			多用水枪	适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、既能喷射充实水流又能喷射雾状水流、在喷射充实水流或喷射雾状水流的同时能喷射开花水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。	GB 8181
			脉冲气压喷雾水枪	适用于利用压缩空气的急剧膨胀与水撞击混合后，以脉冲的方式喷射出高速超细水雾的灭火装置；可分为背负式脉冲气压喷雾水枪、推车式脉冲气压喷雾水枪、挂靠式脉冲气压喷雾水枪。	XF 534
			消防泡沫枪	适用于以泡沫混合液为喷射介质的各类泡沫枪，不适用于压缩空气泡沫系统中的所用的泡沫枪；包括低倍数泡沫枪、中倍数泡沫枪、低倍数-中倍数联用泡沫枪。	GB 25202
			细水雾枪	以灭火为目的、以水为主要喷射介质，能够转换并控制细水雾或水雾喷出的喷射管枪。	XF1298
			消防干粉枪	适用于以干粉为喷射介质的各类干粉枪。	GB 25200
		消防炮	消防水炮	适用于连续喷射时水流量大于 16L/s 的喷射灭火剂的装置；包括移动式消防水炮、固定式消防水炮。	GB 19156
			消防泡沫炮	适用于连续喷射时泡沫混合液流量大于 16L/s 的喷射灭火剂的装置；包括移动式消防泡沫炮、固定式消防泡沫炮，自吸式消防泡沫炮、非自吸式消防泡沫炮。	GB 19156
			消防干粉炮	适用于连续喷射时干粉喷射速率大于 8kg/s 的喷射灭火剂的装置；包括移动式消防干粉炮、固定式消防干粉炮。	GB 19156
			脉冲消防水炮	适用于脉冲喷射时单次喷射量大于 8L 的喷射灭火剂的装置。	GB 19156
			组合消防炮	利用不同流道喷射两种或两种以上介质的消防炮。	GB 19156
			两用消防炮	利用同一流道在不同时刻喷射两种介质的消防炮。	GB 19156
			远控消防炮系统	适用于可以远距离控制消防炮向保护对象喷射灭火剂灭火的固定式灭火系统；包括远控消防水炮系统、远控消防泡沫炮系统、远控消防干粉炮系统、远控压缩空气泡沫炮系统和远控两用消防炮系统。	GB 19157
		消防供液器材	有衬里消防水带	适用于各类有衬里消防水带。	GB 6246
			消防湿水带	适用于各类消防湿水带。	GB 6246
			内扣式消防接口	适用于消防供水系统中的内扣式消防水带接口、吸水管接口、管牙接口、闷盖、内螺纹固定接口、外螺纹固定接口、异径接口。	GB 12514.1 GB 12514.2
			卡式消防接口	适用于消防供水系统中的卡式消防水带接口、管牙接口、闷盖和异径接口。	GB 12514.1 GB 12514.3
螺纹式消防接口	适用于消防供水系统中的螺纹式消防吸水管接口、闷盖和同型接口。		GB 12514.1 GB 12514.4		

			消防软管卷盘	适用于由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成，并在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具；包括水软管卷盘、干粉软管卷盘、泡沫软管卷盘。	GB 15090
			轻便消防水龙	在自来水或消防供水管路上使用的，由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。	XF 180
			集水器	适用于联接多股消防供水支线与供水干线的消防器具；包括二集水器、三集水器、四集水器。	XF 868
			分水器	适用于联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具；包括二分水器、三分水器、四分水器。	XF 868
			消防吸水胶管	适用于抽吸消防用水的直管式和盘管式胶管。	GB 6969
			供泡沫液消防泵（车用）	安装在消防车上、由底盘驱动动力，用于输送泡沫原液的泵。	GB 6245
			车用消防泵	适用于安装在消防车底盘上的、输送介质以清水为主要灭火剂的消防泵；包括低压车用消防泵、中压车用消防泵、中低压车用消防泵、高低压车用消防泵、高压车用消防泵。	GB 6245
			手抬机动消防泵组	具有轻便机动的特点，依靠人力搬运的消防泵组。	GB 6245
		供水系统	大流量、远程供水系统	用于石化等大型火灾现场的远程、大流量供水，包含供水模块、增压模块、大口径水带释放收卷系统、专用分集水器等。	GB 7956.7
		消防梯	消防梯	适用于消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯；包括单杠梯、挂钩梯、拉梯，竹质消防梯、木质消防梯、铝合金消防梯。	XF 137
5	抢险救援装备	消防救生破拆器材	消防斧	适用于消防抢险救援作业时破拆用的消防斧；包括消防平斧、消防尖斧。	XF 138
			消防腰斧	适用于消防员随身佩带的，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物的消防腰斧。	XF 630
			手动破拆工具	适用于消防员在灭火和抢险救援中破拆作业时使用的、不需借助电、燃油、燃气等驱动装置，由消防员单人携带和操作的各人力破拆工具；包括冲击式破拆器、消防撬钩、撬斧。	GB 32459
			液压破拆工具	适用于火灾发生时抢险救灾用的破拆工具、动力源及其附件，道路交通事故及其他突发性灾难事故使用的破拆工具、动力源及其附件；包括扩张器、剪切器、剪扩器、撑顶器。	GB/T 17906
			破拆机具	适用于灭火和抢险救援中破拆作业时使用的、由小型汽油机（或液压源）、传动机构（或输油管）、锯片（或锯条）、手柄、保护罩等组成，可对金属、木材、混凝土等进行切割破拆作业的、由消防员单人携带和操作的锯类机动工具；包括无齿锯、链锯、双轮异向切割锯、环锯。	GB 32460
			消防用开门器	适用于消防员在灭火和应急救援中破拆门体和门框结构的工具。	GB 28735
			救生抛投器	适用于以压缩气体作为动力、远距离抛投绳索、救生设备等抛投物的装置。	GB/T 27906
			救援三脚架	适用于在城市、山地、洞穴和井下环境进行抢险救援作业时使用的救援三脚架。	XF 3009
			移动式消防排烟机	适用于灾害现场排除烟气的人力移动式消防排烟机，有电动、机动、水力驱动等几种。	GB 27901
			消防救生气垫	适用于仅供消防部队紧急救援且无其他任何可替代方法时所使用、限定最大救援高度不超过 16 m 的各种消	XF 631

				防救生气垫，不适用于训练用或其他用途的气垫；包括普通型消防救生气垫、气柱型消防救生气垫。	
	消防投光照明装备	消防员照明灯具		适用于消防员在各种光线不足的场所进行灭火救援作业时单人使用的、固定佩戴于消防员身体某一部位的照明灯具。	GB 30734
		消防移动式照明装置		适用于灭火救援时，由照明系统、供电系统、升降系统等组成的，可携带、拖带、自行或通过交通工具进行移动的照明装置。	GB 26755
	消防发光导向装备	消防员方位灯		适用于消防员在执行灭火救援任务时佩带的、具有发光指示方位功能的信号装置；包括闪光型方位灯、常亮型方位灯、闪光常亮型方位灯。	GB 27899
		消防用荧光棒		适用于在应急救援与灭火救援作业现场使用的，由内外两管组成、通过弯折使内管破裂并使内管中的过氧化氢和外管中的酯类化合物发生反应而激励荧光材料发光的指示照明工具；包括绿色荧光棒、橙色荧光棒。	XF/T 1428
		消防救生照明线		适用于能见度较低情况下的照明及疏散导向的发光线。	GB 26783
	消防用生命探测设备	消防用红外热像仪		适用于灭火救援、抢险救灾及消防安全检查和监测时所使用的便携类、移动类和固定类红外热像仪；包括救助型热像仪、检测型热像仪。	XF/T 635
		消防用雷达生命探测仪		适用于消防应急抢险救援作业中使用的，采用生物雷达技术，利用躯干肢体运动或心肺活动引起雷达回波的相位变化提取生命特征信号，判断在倒塌建筑废墟等障碍物（除连续金属或液体介质）内部是否具有生命体的仪器，主要由雷达主机和显示控制终端组成。	XF 3010
6	消防员个人防护装备	消防员穿戴装具	消防头盔	适用于消防员在灭火救援时戴在头上用于保护头部安全的盔形防护装具；包括全盔式消防头盔、半盔式消防头盔。	XF 44
			抢险救援头盔	适用于消防员在抢险救援作业时穿戴的用于对头部提供保护的专用防护头盔，不适用于消防员在灭火作业时或处置放射性物质、生物物质及危险化学品作业时穿戴的防护头盔；包括有沿型头盔、无沿型头盔。	XF 633
			消防护目镜	适用于消防员在抢险救援任务时佩戴的、使眼睛免受伤害的一种保护镜。	XF 1273
			消防员灭火防护头套	适用于消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具，不适用于处置危险化学品事故时提供保护的消防员防护头套。	XF 869
			消防手套	适用于消防员在灭火救援时穿戴的、对消防员的手和腕部进行防护用的手套，不适用于在高风险场合下进行特殊消防作业时使用的专用手套，也不适用于化学、生物、电气以及电磁、核辐射等危险场所。	XF 7
			消防指挥服	适用于指挥员指挥灭火救援时穿着的用来对躯干、头颈、手臂和腿部进行防护的专用服装。不适用于在特殊环境中穿着的灭火防护服（如核设施、海上平台、矿井地下火灾等）。	XF 10
			消防员灭火防护服	适用于消防员灭火救援时穿着的用来对躯干、头颈、手臂和腿部进行防护的专用服装。不适用于在特殊环	XF 10

			境中穿着的灭火防护服（如核设施、海上平台、矿井地下火灾等）。	
		消防员抢险救援防护服装	适用于消防员在城市内建筑物倒塌救援、受限空间救援、机械设备事故救援、沟渠救援、绳索救援现场进行作业时穿着或佩戴的防护服、防护头盔、防护手套和防护靴。	XF 633
		消防员隔热防护服	适用于消防员在靠近火焰或强热辐射区域进行灭火救援时穿着的，用来对其全身进行隔热防护的专用防护服；包括分体式隔热服、连体式隔热服。	XF 634
		消防员化学防护服装	适用于消防员在处置化学事件时穿着的消防员化学防护服装，不适用于灭火、涉及放射性物品、生物制剂、液化气体、低温液体危险物品、爆炸性气体等紧急事件处置时穿着的全套防护服装；包括一级化学防护服装、二级化学防护服装。	XF 770
		消防员防蜂服	适用于消防员在执行蜂类处置任务中为防止蜂类攻击时穿着的防蜂服。不适用于从事灭火救援、化学处置、防疫执勤等任务时穿着的防护服。	XF 3008
		消防员降温背心	适用于采用蓄冷剂制成的，为降低消防员热应激，通过蓄冷剂预先蓄冷、逐步释放方式吸收消防员人体产生的生理热及环境渗透热的个人防护装备。	XF 1265
		阻燃毛衣	适用于消防员在秋冬季灭火救援时穿着的、具有阻燃性能并起一定防护、保暖作用的专用毛衣；包括长袖款阻燃毛衣、背心款阻燃毛衣。	XF 1274
		消防员灭火防护靴	适用于消防员在灭火救援中用来保护脚和小腿使之免受水侵、外力损伤和热辐射等因素伤害的靴子；包括消防员灭火防护胶靴、消防员灭火防护皮靴。	XF 6
		消防用防坠落装备	适用于消防救援队伍在灭火救援或日常训练等常规作业环境下用于登高作业、防止人员坠落伤亡的装置和设备；包括安全绳、安全吊带、安全腰带、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、滑轮装置、便携式固定装置。	XF 494
	消防呼救定位装备	消防员呼救器	适用于消防员在灭火救援过程中随身佩带的消防员呼救器；包括通信型消防员呼救器、非通信型消防员呼救器。	GB 27900
	消防员呼吸装具	正压式消防空气呼吸器	适用于气瓶公称工作压力为 30MPa 的、消防员使用的呼吸器，该呼吸器利用面罩与佩戴者面部周边密合，使佩戴者呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境完全隔离，具有自带压缩空气源供给佩戴者呼吸所用的洁净空气，呼出的气体直接排入大气中，任一呼吸循环过程，面罩内的压力均大于环境压力。	XF 124
		正压式消防氧气呼吸器	适用于消防员和抢险救护人员在有毒、缺氧、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物等恶劣环境中，抢险救灾或从事灾情处理工作时使用的、以高压氧气瓶充填压缩空气为气源，呼吸时使用氧气瓶内的氧气，不依赖外界环境气体，用呼吸舱（或气囊）作储气装置，面罩内的气压大于外界大气压的呼吸器；包括气囊式正压式消防氧气呼吸器、呼吸舱式正压式消防氧气呼吸	XF 632

				器。			
7	灭火剂	水 灭 火 剂	泡沫灭火剂	主要适用于普通泡沫灭火设备、泡沫消防车等，可用于扑救 B 类火灾的空气（机械）泡沫灭火剂，包括低倍、中倍和高倍泡沫；典型产品有蛋白类泡沫液（包括 P、FP、FFFP 等）、合成类泡沫液（包括 S、AFFF 等）。	GB 15308		
			水系灭火剂	主要适用于充装在灭火器内或配合有关灭火设备使用的液体灭火剂，主要用来扑救 A 类火灾。	GB 17835		
			A 类泡沫灭火剂	主要适用于压缩空气泡沫灭火设备、压缩空气泡沫消防车等，可用于扑救 A 类火灾及隔热防护（MJAR），或扑救 A 类火灾、非水溶性液体燃料火灾及隔热防护（MJABP）的压缩空气泡沫灭火剂。	GB 27897		
			F 类火灾水系灭火剂	主要适用于厨房灭火设备等有关灭火设备，可扑救 F 类火灾（动植物油脂火灾）的水系灭火剂。	XF 3007		
		干 粉 灭 火 剂	干粉灭火剂	主要适用于干粉灭火设备（包括灭火器），第一主要组分含量不小于 75%的扑救 B 类、C 类火灾的 BC 干粉灭火剂和扑救 A 类、B 类、C 类火灾的 ABC 干粉灭火剂。	GB 4066		
			超细干粉灭火剂	主要适用于超细干粉灭火设备，能扑救 B 类、C 类火灾的 BC 超细干粉灭火剂和扑救 A 类、B 类、C 类火灾的 ABC 超细干粉灭火剂。	XF 578		
			D 类干粉灭火剂	主要适用于 D 类干粉灭火设备，能扑救 D 类火灾（活泼金属火灾）的干粉灭火剂。	XF 979		
		气 体 灭 火 剂	二氧化碳灭火剂	主要适用于二氧化碳灭火设备（包括灭火器）等，作为气体灭火剂使用的二氧化碳。	GB 4396		
			二氟一氯一溴甲烷灭火剂	主要适用于气体灭火设备的卤代烷（包括灭火器）（哈龙）类气体灭火剂。	GB 4065		
			三氟一溴甲烷灭火剂	主要适用于气体灭火设备的卤代烷（哈龙）类气体灭火剂。	GB 6051		
			七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂	主要适用于洁净气体灭火设备的氢氟烃类气体灭火剂。	GB 18614		
			六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂	主要适用于洁净气体灭火设备（包括灭火器）的氢氟烃类气体灭火剂。	GB 25971		
			惰性气体灭火剂	主要适用于气体灭火设备的惰性气体灭火剂；包括 IG541、IG100、IG55、IG01 等。	GB 20128		
				氢氟烃类灭火剂	主要适用于洁净气体灭火设备的氢氟烃类气体灭火剂。	GB 35373	
		8	消防 通讯 设备	火 警 受 理 设 备	火警调度机	在消防通信指挥系统中，用于火警电话接转、调度及话务管理的数字程控调度机。	GB 16281
					火警数字录音录时装置	在消防通信指挥系统的火警受理过程中，以数字编码方式对有线电话和无线电台的话音信息和相应时间进行实时记录存储，并能进行回放、查询管理的设备。	GB 16281
					火警受理信息设备	在消防通信指挥系统的火警受理过程中，用于采集、处理火警及相关信息，并进行调度和辅助决策指挥的应用系统。	GB 16281
火警受理联动控制装置	在消防通信指挥系统中，能接收火警受理系统的指令，控制警灯、警铃（警号）、广播、照明、车库门等外部连接设备启动和停止的装置。				GB/T 38254		
消 防 车 辆	消防车辆动态终端机			安装在消防车辆上，能实时向消防车辆动态管理中心发送本车位置、运行状态、上装工作参数等信息，并能接收消防车辆动态管理中心下达的出动命令和行车路线等信息的设备。	XF 545.1		

	消防指挥调度设备	动态管理装置	消防车辆动态管理中心收发装置	设置在消防车辆动态管理中心，能够接收消防车辆动态终端机发送的车辆动态信息，并能向消防车辆动态终端机下达出动命令和行车路线等信息的设备。	XF 545.2	
			火场通信控制台		对安装在消防移动指挥车上的有线、无线通信设备进行集中控制操作和状态显示的控制台。	XF/T 875
			消防话音通信组网管理平台		安装于消防通信指挥中心或移动消防指挥中心，汇接有线电话、无线常规、无线集群、公众移动、卫星电话等通信系统，建立通信传输链路，互联互通，具有综合通信调度管理功能的系统。	GB/T 28440
			消防员单兵通信设备		用于火灾及其他灾害事故现场，具有现场信息采集、信息回传、作战指令接收、通信组网等功能，可由消防员个人携带使用，为消防员个人及消防信息通信系统提供语音、图像及数据通信保障的设备。	XF 1086
			消防卫星通信系统便携式卫星站		以方便携带的箱体为载体，由便携式卫星天线、卫星通信设备、业务终端设备及供电等附属设备组成的可移动式卫星通信地球站。	XF/T 971.2

二、尚未制定国家标准或行业标准的消防产品

(一) 建筑消防设施

序号	类别	品种	典型产品	对产品适用范围的描述或列举	备注
1	火灾报警系统	火灾报警触发器件	点型复合式感烟感温火灾探测器	利用感烟、感温火灾探测器原理，使用组合探测模型曲线开展火灾探测的点型探测器。	
			点型家用复合式感烟感温火灾探测器	利用感烟、感温火灾探测器原理，使用组合探测模型曲线开展火灾探测的点型家用探测器。	
			独立式感烟感温复合火灾探测报警器	包括感烟探测、感温探测、电源和报警器件的报警器，主要用于家庭住宅的火灾探测和报警。	
			热成像感温火灾探测器	通过热成像或/和视频图像分析火灾发生过程中的温度，烟雾、火焰变化，进行火灾探测的装置。	
			红外矩阵感温火灾探测器	利用热电堆阵列检测物体释放的红外辐射能量原理来实现一定距离范围内非接触方式温度测量的探测器。	
			电动客车锂离子动力电池箱一氧化碳和感温复合火灾探测报警装置	采用一氧化碳、感温探测的方法，对锂离子电池单体或锂离子电池模块火灾开展早期复合探测的报警装置。	
			电动客车锂离子动力电池箱一氧化碳、感烟和感温复合火灾探测报警装置	采用一氧化碳、感烟、感温探测的方法，对锂离子电池单体或锂离子电池模块火灾开展早期复合探测的报警装置。	
		火灾报警控制装置	抑制谐波式电气火灾监控装置	通过谐波探测和抑制的方法，进行电气火灾监控的装置。	
			风电机组自动消防系统控制装置	满足风电机组的机舱、塔架和轮毂内特殊空间中的性能要求的消防系统控制装置。	
			电力行业自动消防系统报警控制装置	满足电力行业中工频磁场、高低温、腐蚀等特殊条件下性能要求的消防系统报警控制装置。	
			断路式电气火灾防控装置	使用断路式的方法，实现报警和保护功能的电气火灾防控装置。	
			无线火灾报警系统	采用无线通信的方法，实现火灾报警的系统。	
			电动自行车蓄电池	通过监视电动自行车电池温度、充电电压、充电电流	

			火灾预警装置	的方法，实现电动自行车火灾预警功能的装置。	
2	灭火器	简易式灭火器	便携式超细干粉灭火器	采用便携式设计，充装超细干粉灭火剂的小型灭火器。	
3	避难逃生设施	避难逃生器材	扶手悬挂逃生器	采用沿建筑物内扶手布置悬挂滑行装置，实现遇灾时撤离危险场所。	
			高楼快速逃生滑梯	采用在建筑物楼梯间（含消防楼梯）内布置逃生滑梯，实现遇灾时撤离危险场所。	
4	固定灭火系统	喷水灭火装置	公共汽车客舱水基灭火装置	采用特定驱动力通过喷嘴施放灭火剂的方式，实现灭火及降温的公共汽车客舱内固定式灭火装置。	
			车辆发动机舱水基灭火装置	通过施放水基灭火剂的方法，实现抑制车辆发动机舱内火灾的灭火装置。	
			固定式感温自启动水基灭火装置	利用感温器件启动并施放水基灭火剂的固定灭火装置。	
		泡沫灭火装置	细水雾泡沫联用灭火装置	贮存于便于移动的容器内，采用射流或细雾状喷射灭火介质（水和泡沫液）的方式，实现抑制火灾的灭火装置。	
			探火管式厨房设备灭火装置	安装于高温热环境（厨房等）中，采用探火管原理，实现自动探测火灾并输送灭火剂的火灾抑制装置。	
			压缩空气泡沫灭火系统	通过施放以水、泡沫液与空气（或氮气）或由泡沫预混液与空气（或氮气）在一定压力下充分混合而成的均质泡沫的方法，实现火灾抑制的泡沫灭火系统。	
			固定式泡沫高压细水雾联用灭火设备	使用特定喷头，并以射流或细雾状喷射灭火介质（水和泡沫液）的方式，实现抑制火灾的固定式灭火设备。	
			固定式感温自启动泡沫灭火装置	感温元件受热至设定温度后动作，启动泡沫灭火装置的固定设备。	
		气体灭火装置	外贮压式七氟丙烷灭火系统	通过单独外贮存的充压气体排空灭火剂，实现灭火剂输送的七氟丙烷灭火系统。	
			电动客车锂离子动力电池箱火灾抑制装置	接到报警信号后，对电动客车的锂离子电池箱采用自动/手动施放灭火剂的方法，实现抑制火灾的装置。	
			预制式全氟己酮灭火装置	以全氟己酮为灭火剂的预制式灭火装置。	
			灭火绳	将灭火药剂以胶囊式样或颗粒状等集成在绳上，受热时自动喷放气体成分实现火灾抑制的绳状灭火产品。	
			灭火贴	将灭火剂以胶囊式样或颗粒式样等集成在片状模块上，受热时能自动释放气体，实现火灾抑制的灭火产品。	
		干粉灭火装置	D类干粉灭火设备	用于扑救D类火灾的干粉灭火设备。由D类干粉贮存容器，驱动组件，输送管道、喷放组件，探测、控制器件等组成，且组件全部为固定安装的干粉灭火系统。	
消防给水	智慧型消火栓	通过安装智能终端设备的方法，实现使用和管理智能化的消火栓。			
	高压喷雾消火栓装置	采用高压喷雾的方法，达到给水、灭火、控制、报警等功能的固定式消防装置。			

		装置	消火栓智能终端装置	通过智能控制模块，实现消火栓的使用和管理智能化的终端设备。	
			喷水灭火系统用承插压合式管件	采用承插压合的方式，实现喷水灭火系统（自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统）管路快速连接的管件。	
5	防烟排烟设施	风压监测设施	消防应急疏散余压监控系统	对前室/合用前室/消防电梯前室、封闭避难层（间）、防烟楼梯间/封闭楼梯间与走道之间的压差进行监测，并通过控制加压送风量调节余压值的监控系统。	
6	建筑耐火构件	防火防烟门窗	高防烟性能防火门	具备高性能防烟功能，满足耐火性能要求的防火门。	
			防火防烟安全户门	具备防烟性能，同时满足耐火性能和安全性能（防盗）要求的户门。	
			电子防火门锁	以电子方式识别、处理相关信息并控制执行机构实施启闭且达到规定防火级别及相关要求的门锁。	
			防火防烟安全户门门锁	具备防烟性能，满足安全要求（防盗），火灾或紧急情况下有逃生功能的安全户门锁具。	
7	特殊领域消防设施	自动灭火设备	风电机组自动灭火设备	满足风电机组的机舱、塔架和轮毂内特殊空间中的性能要求的自动灭火装置（如探火管式风电机组灭火装置）。	
			柜式电气装置自动灭火设备	应用于低压电气柜，能够扑救电气柜内电气火灾的自动灭火装置。	
			特高压变压器自动灭火设备	应用于特高压变压器场所，能够扑救特高压变压器火灾的自动灭火装置。	
			城市管廊自动灭火设备	满足城市管廊火灾需求，能够扑救城市管廊火灾的自动灭火装置。	
			高层建筑预置式可动灭火系统	置于高层/超高层建筑顶层或外墙的可自行动作的自动灭火系统，应用于外墙火灾或特殊应用场景火灾的早期感知和火灾抑制。	
			电化学储能系统火灾抑制装置	满足电化学储能系统火灾防控需求，能够对电化学储能系统火灾实现火灾抑制的装置。	

（二）消防救援装备

序号	类别	品种	典型产品	对产品适用范围的描述或列举	备注
1	消防车辆	灭火消防车	投弹式高层建筑干粉消防车	采用发射干粉灭火弹的方式，实现对高层和超高层建筑实施远程灭火的消防车。	
			高机动突击消防车	使用装甲车底盘，实现复杂条件下具有安全可靠、高机动性能的应急救援和灭火的消防车。	
			大流量压缩空气泡沫举高喷射消防车	由供气车和举高喷射泡沫消防车组成，混合液流量可达 10000L/min 以上，实现大型石化火灾扑救的消防车。	
			抛砂灭火消防车	主要装备砂石、水泥等物料喷洒设备，进行灭火救援作业的消防车。	
		举高消防车	破拆消防车	采用臂架结构，主要装备破拆装置，可实施破拆救援的消防车。	
		专	排涝消防车	主要装备大流量专用排涝设备，用于水灾现场排涝的	

		勤消防车		消防救援车。	
			吸排消防车	主要装备专用吸排设施，用于灾害现场吸排救援的消防救援车。	
			无人机消防车	装备了无人机、灭火救援装置及操控室，用无人机进行灭火救援任务的消防车。	
		保障消防车	炊事保障消防车	主要装备各类炊事设备，在灭火救援及其他灾害事故现场为消防员制作、加工饮食的消防车。	
			宿营保障消防车	主要装备床铺等宿营设施，在灭火救援及其他灾害事故现场为消防员提供休息、宿营的消防车。	
			卫浴保障消防车	主要装备淋浴、盥洗和如厕等卫浴设施，在灭火救援及其他灾害事故现场为消防员提供淋浴清洗、洗漱盥洗功能的消防车。	
			洗涤保障消防车	主要装备衣物洗烘设备，在灭火救援及其他灾害事故现场为消防员提供防护服清洗烘干功能的消防车。	
			供电保障消防车	主要装备成套发电设备，在灭火救援及其他灾害事故现场提供应急电力保障的消防车。	
净水保障消防车	主要装备净水装置，在灭火救援及其他灾害事故现场为消防救援人员提供饮用水保障功能的消防车。				
卫勤保障消防车	主要装备医疗卫生设备，在灭火救援及其他灾害事故现场，对消防员进行紧急救护和运送的消防车。				
2	消防无人装备	消防机器人	气液侦检侦察四足消防机器人	可实现远距离自主采样探测气体浓度、液体组分，高清可视视频/红外侦察的机器人。	
			转运型移动机器人	适用于物资输送、伤员转运等任务的机器人。包括跟随式运输机器人、带有吊机或机械臂的吊装机器人、伤员运输机器人。	
		消防无人机系统	侦察侦检无人机系统	适用于抢险救灾及灭火救援现场，搭载多种功能载荷进行拍摄、测绘、采检、探测等功能的无人机系统。	
			抢险救援无人机系统	适用于抢险救灾及灭火救援现场所使用的广播、中继、显示、照明、运输、洗消、破拆等功能的无人机系统。	
			辅助灭火无人机系统	适用于灭火救援现场，搭载多种功能载荷进行投射、喷射辅助灭火等功能的无人机系统。	
3	灭火作战器材	消防枪炮类	两相流水雾灭火枪	利用空气驱动水形成气液两相射流的原理，实现间歇喷射出水雾的灭火装置。	
		消防供水器材	水幕水带	用于阻挡稀释易燃易爆和有毒气体或液体蒸气的水带。	
			消防水带带压堵漏装置	用于火场供水水带泄漏情况下带压快速封堵的装置。	
			异型异径接口	用于火灾现场不同型式、直径接口之间的特殊联接。	
4	抢险救援装备	消防救援破拆器材	手持式钢筋速断器	用于小直径或宽度（25mm 以下）柱状或条状金属件剪切作业的动力源与工具头一体式的手持破拆装备。	
			便携式汽油金属切割器	用于金属障碍物破拆的油氧混合燃烧、金属气切割装备。	
			毁锁器	用于门锁、车锁等锁芯快速破拆的火药动力破拆工具。	
			激光破拆器	利用经聚焦的高功率密度激光束照射破拆，实现非接触条件下金属件切割、凿孔作业的激光烧灼装备，包含手持式激光器和装载于底盘之上的大功率移动式激光器。	

		绝缘剪断钳	用于事故现场电线电缆或其它带电体剪切的具备绝缘性能的破拆工具。	
		应急救援金刚石串珠绳锯	用于大型建筑物构件、汽车车体、动车车体的由液压泵站驱动金刚石串珠钢丝绳进行缠绕后往复切割的破拆装备。	
		金属弧水陆切割器	用于水下及陆上金属件、玻璃破拆的由压缩氧气或压缩空气助燃金属燃烧棒进行烧灼切割作业的装备。	
		支撑保护套具	用于建筑倒塌、车辆事故等现场支撑保护作业的金属支撑件和连接件的组合式装备，包括手动、气动、液压等金属支撑件驱动方式。	
		稳固保护附件	与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用的辅助部件的统称，包括各类垫块、止滑器、索链、紧固带等。	
	消防堵漏器材	气动吸盘式堵漏器	用于封堵不规则孔洞的堵漏器材。	
		无火花工具	用于易燃易爆事故现场手动作业的辅助器材。	
		外封式堵漏袋	用于管道、容器、油罐车或油桶与储罐罐体外部堵漏的器材。	
		捆绑式堵漏袋	用于管道、容器、油罐车或油槽车、油桶与储罐罐体外部堵漏的器材。	
		下水道阻流袋	用于下水道管路阻隔的器材。	
		金属堵漏套管	用于管道孔、洞、裂缝密封堵漏的器材。	
		堵漏枪	用于密封油罐车、液罐车及储罐裂缝堵漏的器材。	
		阀门堵漏套具	用于阀门堵漏的器材。	
		注入式堵漏工具	用于阀门或法兰盘堵漏的器材。	
		磁压式堵漏工具	用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏器材。	
	木制堵漏楔	用于压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵器材。		
	消防输转器材	手动隔膜抽吸泵	用于救援现场输转破损罐体、污水池等场所所有毒、有害液体的一种小型输转装置。	
		防爆输转泵	带有防爆功能，可用于救援现场输转各种可能引起爆炸液体的一种特种输转装备。	
		黏稠液体抽吸泵	用于救援现场快速抽取有毒有害黏稠液体的一种输转装置。	
		排污泵	用于液面下吸排污的一种输转装置。	
		有毒物质密封桶	用于装载并转运有毒有害物质的一种工具。	
		围油栏	用于水面或陆地，防止油类及污水进一步蔓延的一种器材。	
		吸附垫	用于小范围内吸附泄漏液体，防止有害物质进一步蔓延的一种器材。	
	消防洗消器材	集污袋	用于收集酸、碱及油类液体，或收集洗消污水的一种器材。	
		公共洗消站	对从有毒物质污染环境撤离人员及装备器材进行喷淋洗消的场所或装置。也可以用做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。	
		单人洗消帐篷	用于每次对单个人员进行洗消的帐篷。	
		简易洗消喷淋器	用于从有毒物质污染环境撤离人员及装备器材进行初步、快速洗消的装置。	
		防化服清洗烘干器	用于防化服洗消后，烘干防化服的装置。	
		强酸、碱洗消器	用于人体被强酸、强碱化学品污染后的身体洗消，也可用于装备洗消。	
		强酸、碱清洗剂	用于人体、装备被强酸、强碱化学品污染后进行身体	

				洗消的洗消剂。	
			生化洗消装置	可用于对生化有毒物质进行洗消的装置。	
			三合一强氧化洗消粉	与水溶解后形成强氧化作用，可对酸、碱物质进行表面洗消的一种洗消剂的简称。	
			三合二洗消剂	可用于对地面、装备进行洗消的一种洗消剂的简称。其不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。	
			有机磷降解酶	对被有机磷等化学品污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒的一种洗消剂，尤其适用于有机磷农药泄漏事故现场的洗消。	
			消毒粉	可用于服装、装备的局部清洗、消毒或吸附各种液态化学品的一种洗消剂的简称。	
		保障辅助器材	坑道小型空气输送机	用于狭小空间救援现场进行临时排风送气的一种装置。	
			空气充填泵	向消防员用正压式空气呼吸器气瓶内充填空气的一种装置。	
			消防面罩超声波清洗机	用于带有消防面罩的消防员防护装备的一种清洗消防面罩的装置。	
5	消防员个人防护装备	消防员穿戴装具	防静电内衣	适用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护的内衣。	
			消防员避火防护服	适用于消防员进入火焰区域短时间作业时的全身防护，也适用于玻璃、陶瓷等行业窑炉高温抢修时工作人员个人防护的防护服。一般分为连体式避火服和分体式避火服。	
			核污染防护服	适用于消防员处置核事故时穿着的，用来对全身进行防止放射性沾染伤害的专用防护服。	
			消防员防护辅助装备保暖绒衣	适用于城市消防员和森林消防员穿着的绒类针织衣，具有更高保暖性能、更高热防护性能、防静电性能；包括长绒保暖绒衣和短绒保暖绒衣。	
			耐高温灭火防护服	适用于消防员灭火救援时穿着的用来对躯干、头颈、手臂和腿部进行防护的专用服装，在符合 XF 10 要求的同时，具有短时耐高温的功能。	
			智能型消防救援头盔	兼有感知火场环境信息和保护头部安全的头盔型穿戴装具。包含集成摄像机、有毒有害气体探测、温度探测、热成像等环境感知功能，以及安装通讯模组、头显装置和微型计算机的可穿戴装置。	
		消防员呼吸装具	强制送风呼吸器	开放空间有毒环境中救援作业时，通过外部强制送风帮助消防员在有毒空气环境中进行呼吸保护的一种装置。	
			消防过滤式综合防毒面具	开放空间有毒环境中救援作业时，可以帮助消防员过滤现场有毒空气环境中进行呼吸保护的一种面部呼吸防护罩。	
			智能型消防救援呼吸器	适用于现场跟踪消防员的运动状态和环境状况、实现消防员生理数据的无线传输和智能呼救的消防员智能呼救器。	
6	灭火剂	气体灭火剂	全氟己酮灭火剂	一种全名为十二氟-2-甲基-3-戊酮、分子式为 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{COCF}(\text{CF}_3)_2$ 的新型哈龙替代灭火剂。	
7	消防通讯	消防	灭火救援指挥箱	主要应用于为指挥员提供辅助决策，内含灭火救援指挥终端、指挥图板、望远镜等设备的灭火救援指挥箱。	

	设备	指挥调度设备	消防用小型飞行器	可对灾害现场进行空中立体侦查,探测空气中的危化颗粒;可对地广播、通讯中继、投放物资;可携带灭火剂对火灾现场进行扑救;同时也可以转移部分受困人员进行及时救治的小型飞行器。	
			消防员单兵图侦系统	主要应用于对事故现场室内环境下的音视频信号进行实时采集、远程传输及双向语音传输的单兵图侦系统。	
			消防员单兵定位装置	消防员在灭火、抢险救援过程中随身携带的定位、通信装置,便于现场外部及时掌握消防员在救援现场的位置和状况。	
8	消防侦检器材	气体探测装置	可燃气体检测仪	适用于抢险救灾及石油化工泄露等事故现场,对产生的单一或多元组分可燃气体(如H ₂ ,CH ₄ ,C ₂ H ₆ ,C ₂ H ₄ 等)的浓度变化值进行检测的仪器。	
			无线复合气体探测仪	根据实际需要检测的气体选择相应的气体传感器集成到探测仪中,适用于毒气、可燃、氧气或有机易挥发性气体等多种气体混合的复杂事故现场,检测各气体浓度值的仪器。	
9	水域救援器材	个人防护装备	消防员水域救援头盔	消防救援人员进行水域救援时佩戴的用于对头部提供保护的专用头盔。	
			消防员水域救援手套	消防救援人员进行水域救援时穿戴的用于对手部和腕部提供保护的专用手套。	
			湿式水域救援防护服	穿着者下水或落水时,允许少量水进入并可以减少水在服装和皮肤表面之间流动的消防员水域救援防护服。	
			干式水域救援防护服	穿着者下水或落水时,可以有效防止水进入服装内部,保持服装内干燥的消防员水域救援防护服,分为常温型干式水域救援防护服、冷水型干式水域救援防护服和冰水型干式水域救援防护服。	
			消防员水域救援靴	消防救援人员进行水域救援时穿着的用于对脚部和踝部提供保护的专用靴。	
			急流救援救生衣	由固有浮力材料提供浮力,配置多种救援属具,主要用于急流救援的消防用救生衣。	
			消防用救生衣	由固有浮力材料提供基础浮力,救生气囊提供紧急情况下额外浮力的救生衣,主要用于岸际、涉水结构物或救援船艇上长时间工作时,为消防员提供意外落水保护。	
			牛尾绳	消防用救生衣的救援属具组成部分,用于提供辅助安全绳索系统与人体之间弹性缓冲力的结构。	
			抛绳包	消防用救生衣的救援属具组成部分,能够完全收纳配用水面漂浮救生绳,且能够整体抛出并漂浮在水面上的装置。	
			哨笛	消防用救生衣的救援属具组成部分,能够在紧急情况下靠口吹鸣响,提供警示或示位声音的哨笛。	
			示位灯	消防用救生衣的救援属具组成部分,一种可固定在救生衣上,用于指示使用者位置的发光装置。	
			水域救援漂浮救生绳	消防用救生衣的救援属具组成部分,能够依靠自身浮力漂浮在水面的水域救援绳索。	
			气胀式救生圈	消防用救生衣的救援属具组成部分,放置于救生衣口袋中,可充填气体使之产生浮力供被救者使用的圆筒状气囊。	
			防水头灯	消防员水域救援头盔的配件,放置于水域救援头盔上,可具备防水功能。	
水域救援刀	消防员救生衣的配件,可在水下用于切割水草、水域				

				救援绳等物体。	
			水域救援抛绳包	消防员救生衣的配件,可作为水域救援救生绳的装具,也可作为活饵救援的抛投工具。	
			快脱带	消防用救生衣的救援属具组成部分,设置在救生衣上,在紧急时可使救生衣与安全保护绳索快速脱离的环形织带及扣具。	
			冰面救援服	在冰水中救援时穿着的服装,可以有效防止水进入服装内部,保持服装内干燥的消防员水域救援防护服,具备一定的浮力及保暖功能。	
		运输装备	应急救援船艇	以玻璃钢、铝合金或充气式为艇身的,最大航速高于30km/h的船艇。	
			冰面救援滑板	可在冰面转运被困者的滑板,具有一定浮力,可在滑板上配备救援工具,包括:救援绳、卷扬机、救援杆、冰锥等。	
			空气动力艇	以空气动力为推进,可在水面、泥石流、冰面、浅草等多种环境下航行的船艇。	
		水域救生器材	冰面救援工具套组	包含冰面爬行辅助器、装备搭理包、可调节冰爪、冰面救生筏、冰雪锥、冰雪锚点。	
			救生拉网	用于水域救援中拦截、打捞被救目标的网。	
			救生滚钩	由分布排列的挂钩组成,利用钩挂的形式打捞水下目标的工具。	
			救生浮桥	以充气或固有浮力材料的形式,在水面架设的可漂浮的桥。	
			横渡救援多功能滑轮	用于水域横渡救援的多功能滑轮,通常配合绳索使用。	
			横渡救援滑轮式自动制停器	用于水域横渡绳索救援中,能够自动制停的装置。	
			水面救援机器人	以喷泵或螺旋桨作为推动力,在水面通过遥控快速抵达被救目标,实施救援的机器人。	
			随舟/艇装备	包含桨片、救生杆组合、绳包、救生圈、消防用救生衣、单杠梯或伸缩梯、绝缘剪断钳、油箱、砍刀、医疗急救箱、手持扩音器、手提式防爆照明灯、望远镜、救生拉杆、折叠锚、电动卷扬机等。	
			水域救援摩托艇	由艇底喷泵为驱动,尾部有用于救援人员或装载救援器材应急救援平台的摩托艇。	
			水下液压(电动)破拆工具组	可在水下进行救援时强行切断钢筋、清除障碍物的装备,使用液压作为动力源。	
			手提式防水(爆)照明灯	提拿式的防水防爆照明灯具。	
			充气式上浮系统	充气后,可自动上浮的装备。	
			水下电焊切割机	在水下救援时,可进行水下电焊切割的工具。	
			水下起吊工具组	在水下救援时,可进行水下起吊的工具组。	
		水下救援机器人	采用螺旋桨、涵道等推进方式,可搭载摄像头、机械臂、声呐等侦察、救援装置,实施水下搜索救援的机器人。		
10	森林草原消防装备	森林草原灭火装备器	风力灭火机	利用其产生的高速气流冲击火焰,达到阻断燃烧的灭火装备。	
			森林消防水泵	利用机械力量产生压力将水输送并喷射到燃烧物上,直接或间接灭火的灭火装备。包括便携式轻型水泵、中型水泵、重型水泵。	
			森林消防水枪	适用于扑灭火线、清理火场的一种以水灭火装备,包括往复式水枪、电动水枪等。	
			高压细水雾灭火机	通过高压泵将水袋中的水以线状或雾状的形式,射向火线,实现降温、灭火的灭火装备。	

	材	便携式加油器	适用于向火场机动或灭火救援期间储存油料的一种装备。	
		便携式森林消防灭火炮	便携式灭火弹发射装备，适用于消防员无法到达的复杂地形环境下的中远距离灭火作战。	
		电磁远程灭火炮	利用电磁系统中电磁场产生的安培力来对灭火弹进行加速的灭火弹发射装备，适用于消防员无法到达的复杂地形环境下的中远距离灭火作战中使用。	
		手投式灭火弹	通过向火线投掷，打开突破口、压制火势和实施紧急避险的一种灭火器材。	
		发射式灭火弹	通过发射装备发射，用于远距离灭火的灭火器材。	
		空投式灭火弹	通过有人机和无人机运载并实施远程投放，空爆抛洒灭火剂实施灭火的灭火器材。	
		贮水池	适用于储存水源的一种装备，主要配合森林消防水泵、消防车使用。包含普通贮水池和斜坡贮水池、车载软体水囊、吊运水囊等异形水池。	
		森林消防水带	适用于输送水源的一种器材，主要配合森林消防水泵使用。包括便携式中型水泵水带、车载重型水泵水带。	
		油锯	通过发动机带动的链条式切割装备，适用于在接近火场和清理火场时伐树及切割木材。	
		组合工具	适用于扑打、清理火线的组合式手工具，包含新型收缩工具杆，刀、锯、锹、灭火耙、连接杆、工具包等手工具组成。	
	森林草原运输投送装备	履带式森林消防车	使用履带行驶机构，适用于泥泞路段、沼泽地形等特殊环境下通行的森林消防车。包含履带式指挥车、履带式运兵车、履带式水炮车、履带式炊事车等各类履带式消防车。	
		隔离带开挖装置（机器人）	适用于森林草原灭火救援时剪除灌木杂草，开辟防火隔离带的机械。	
		全地形消防车	适用于林地、草原、丘陵、沼泽等多种地形的人员物资输送，具有高机动性和高通过性的森林消防车。包含轮式全地形车和履带全地形车。	
		班组突击车	为班组前出设计，可搭载一个班组任务装备，保证其能够迅速到达任务现场并及时处置的森林消防车。	
		模块化装备运输车	适用于应急救援装备物资装载输送的消防车，可搭载森林草原、地震、水域等不同任务模块装备。	
		森林消防越野指挥车	主要保障指挥员乘坐，保证其迅速到达灾害现场，勘察现场态势的森林消防车。	
		森林消防指挥通信车	主要搭载无线通信、发电、照明、会议终端等通信指挥设备，用于灾害现场通信联络和指挥的森林消防车。	
		森林运兵消防车	用于装载运输人员的森林消防车。	
		森林灭火消防车	主要装备水罐和节水型灭火装置，用于森林火灾现场灭火作业的消防车。	
		消防直升机	主要配备吊桶、专用灭火系统、吊篮、提升装置等附件，用于空中灭火、应急救援、侦察指挥、消防救援装备人员运输等的直升机。	
消防员森林	消防员森林灭火防护头盔	消防员在森林灭火救灾作业时用于对头部提供保护的专用防护头盔。		
	消防员森林灭火防护服	消防员在森林灭火救灾时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护，但不包括头部、手部、踝部和脚部。		

		灭火防护装备	消防员森林灭火防护靴	消防员进行森林草原火灾灭火救援作业中用来对足部和小腿进行防护的专用靴。	
			消防员森林灭火防护手套	消防员在森林火灾灭火救援作业中用来保护手部和腕部使之免受热力、物理和环境等因素伤害的防护手套。	
11	特殊领域消防设施	消防宣传设施	沉浸式火灾（灾害）体验系统	通过 360 度全景屏幕、全息影像、VR、AR 等技术手段，全方位模拟火灾（或其他灾害）场景及疏散逃生场景的设施。	
			便携式宣传模块	方便拆装、携带、运输、使用的消防科普宣传设备，包括但不限于灭火模拟、AI 智能一体机、逃生设备等。	
			火灾成因演示系统	通过模型、沙盘、场景还原等展示家庭、办公场所、电动车等类型火灾的主要成因，模拟火灾（烟雾）发展过程的设施。	